

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1054./TB-BVND115

V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho dịch vụ bảo trì máy phát điện năm 2023 cho Bệnh viện Nhân dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Danh mục dịch vụ mời chào giá chi tiết vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ: benhvien115.com.vn

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bản chào giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các loại chi phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Cổng số 1, Bệnh viện Nhân dân 115
- Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (CN Dao – Đơn vị mua sắm)
- Thời gian nhận bản chào giá: từ ngày 09. / 5. /2023 đến 16:00 ngày 18. / 5. /2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P.HCQT.



THS. NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢN CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: 1054 /TB-BVND115 ngày 05 tháng 05 năm 2023 của Bệnh viện Nhân dân 115, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (vnđ) (đã có thuế VAT)	Thành tiền (vnđ)	Nội dung thực hiện	Ghi chú

P
H
IN
11

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ~~105A~~ /TB-BVND115 ngày 05 tháng 5.. năm 2023)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Bảo trì máy phát điện 200 KVA	Bộ	1			Thời gian thực hiện 12 tháng (01 tháng/lần)
2	Bảo trì máy phát điện 500 KVA	Bộ	1			
3	Bảo trì máy phát điện 1000 KVA	Bộ	1			
4	Bảo trì máy phát điện 1000 KVA	Bộ	1			
TỔNG CỘNG:						

3/5
HIỆN
DÀN
/

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN BẢO TRÌ

STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. VỆ SINH TOÀN BỘ XUNG QUANH MÁY	
2. HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ	
2.1	Bảo dưỡng hệ thống khởi động:
	- Kiểm tra bộ starter
	- Kiểm tra bình acquy
	- Kiểm tra hệ thống sạc bình
2.2	Bảo dưỡng hệ thống làm mát:
	1. <i>Làm mát bằng nước:</i>
	- Kiểm tra sự rò rỉ của ống dẫn và két nước
	- Kiểm tra tình trạng nước làm mát
	- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
	- Vệ sinh két nước và thay thế nước giải nhiệt
	- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dây curoa của cánh quạt, tình trạng cánh quạt và puli.
	- Kiểm tra bơm nước
	2. <i>Làm mát bằng gió:</i>
	- Kiểm tra tình trạng của hệ thống quạt
- Kiểm tra tiếng động khi cánh quạt làm việc	
2.3	Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu:
	- Kiểm tra bình chứa nhiên liệu và mực chứa nhiên liệu
	- Kiểm tra đường ống và lọc nhiên liệu
	- Kiểm tra bộ cấp nhiên liệu: bơm cao áp, bộ chia nhiên liệu, bộ phun
	- Kiểm tra hệ thống làm mát nhiên liệu (nếu có)
2.4	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn:
	- Kiểm tra đường ống dẫn
	- Kiểm tra mực nhớt và tình trạng của nhớt bôi trơn
	- Kiểm tra tình trạng lọc nhớt.
	- Kiểm tra bơm nhớt
2.5	Bảo dưỡng hệ thống khí vào (trong máy và môi trường xung quanh):
	- Kiểm tra sự rò rỉ
	- Kiểm tra đường ống cứng, ống mềm và khớp nối
	- Kiểm tra tình trạng lọc gió
	- Kiểm tra turbo (nếu có)
2.6	Bảo dưỡng hệ thống khí ra:
	- Kiểm tra sự rò rỉ
	- Kiểm tra độ nghẽn nghẹt khí xả
3. ĐẦU PHÁT ĐIỆN	
	- Kiểm tra sự cách điện
	- Kiểm tra cổ góp và chổi than (nếu có)
	- Kiểm tra độ nghẽn nghẹt đường gió vào và ra
	- Kiểm tra và vệ sinh dây quấn
	- Kiểm tra và vệ sinh bạc đạn xoay
	- Kiểm tra board AVR
	- Kiểm tra các mối nối cấp động lực
4. KIỂM TRA TỬ (BẢNG) ĐIỀU KHIỂN	



STT	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bên ngoài và bên trong tủ điều khiển - Kiểm tra sự hoạt động của các nút điều khiển - Kiểm tra các thiết bị đóng ngắt động lực - Kiểm tra các đầu cáp nối - Kiểm tra các thiết bị an toàn
5. KIỂM TRA VẬN HÀNH TỦ ATS	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra vận hành, đảm bảo tủ hoạt động tốt - Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng nhỏ.
6. KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ VÀ KIỂM TRA THÔNG SỐ	
	Khởi động test máy (Kiểm tra thông số)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra áp suất nhớt - Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát - Kiểm tra điện áp bình acquy - Kiểm tra tần số và điện áp - Kiểm tra sự hoạt động của quạt giải nhiệt - Kiểm tra các điểm rò rỉ và tiếng ồn - Kiểm tra dây tải điện, dây te, thông số điện áp, tần số - Kiểm tra sự ổn định của dòng điện phát ra - Cho máy chạy kiểm tra các thông số trên màn hình máy và kinh nghiệm của kỹ thuật viên
7. KIỂM TRA KHÁC	
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra cao su giảm chấn, vỏ cách âm, khung máy - Kiểm tra các ống dây dẫn và toàn bộ bu lông, ốc vít và siết lại khi bị lỏng
8. YÊU CẦU KHÁC	
	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thay thế vật tư và các phụ tùng cho máy như lọc dầu, lọc nhớt, lọc gió, nước